


## NOTAT

KUNDE / PROSJEKT Enerhaugen Arkitektkontor AS Vilberg bhg - RIAku og RIBr	PROSJEKTLEDER Håkon Eivind Larsen	DATO 29.01.2021
PROSJEKTNUMMER 10222317	OPPRETTET AV Håkon Eivind Larsen	SIDEMANNSKONTROLL Pål Szilvay
<b>DISTRIBUSJON:</b>	<b>FIRMA</b>	<b>NAVN</b>
TIL:	Enerhaugen Arkitektkontor AS	Marianne G. Dahl
KOPI TIL:	Landskaperiet AS	Mona Kittelsen Røberg

### Vurdering av utendørs støy

I forbindelse med planlagt rehabilitering og nybygg ved Vilberg barnehage i Eidsvoll kommune, skal eiendommen detaljreguleres. Sweco har gjort i forkant av dette utført vurderinger av mulig problematikk rundt støy på utearealer og fasader. Støy fra veitrafikk og jernbane er vurdert.

Vilberg barnehage ligger langs Vorma, vis à vis for Eidsvoll stasjon på Dovrebanen. Figur 1 viser kart over Eidsvoll og plassering av tiltaket i forhold til Eidsvoll stasjon.



Figur 1 Plassering av tiltaket (kilde: kart.finn.no)

### **Støy fra jernbane**

Vi ser av beregninger av jernbanestøy i det pågående IC Dovrebanen-prosjektet, at støy i området er godt under kravet på uteoppholdsarealer tilhørende barnehager. Vår vurdering er dermed at jernbanestøy ikke er problematisk i prosjektet, og at videre vurderinger/beregninger ikke er nødvendig.

### **Støy fra veitrafikk**

Eiendommen ligger innerst i en blindvei og ikke i umiddelbar nærhet til veier med stor trafikkmengde. Støy fra veitrafikk vurderes som uproblematisk og detaljerte beregninger/vurderinger ansees ikke som nødvendig.